

Białe Błota, dnia 01.06.2020 r.

RI.0003/10.....2020.KI

Pan Sławomir Ruge
Radny Gminy Białe Błota

W odpowiedzi na interpelację z dnia 19.05.2020 r. w sprawie naprawy wadliwej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochów informuję, że Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. zlecił przeprowadzenie badań pilotażowych na kanałach, celem sprawdzenia działania prototypowych, mobilnych urządzeń do przedmuchu zawartości w kanałach, których spadki są nieprawidłowe. Wyniki powyższych badań nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, gdyż przy zastosowaniu ww. urządzeń nie została osiągnięta prędkość samooczyszczania ścieków.

W związku ze znacznym kosztem szacunkowym naprawy całej sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy w Łochowie (około 13-15mln zł), ZWIUK sp. z o.o. rekomenduje realizację następującego zakresu prac:


- przebudowę odcinków kanałów, które mają kontrspadki wraz z wymianą studni na włączowe,
- wymianę co drugiej studni DN 325/400 mm na studnie włączowe – DN 1000 mm na kanałach, których kierunek spadku jest prawidłowy,
- zastosowanie studni DN 1200 mm na wszystkich skrzyżowaniach kanałów.

Zakres robót naprawczych na kanalizacji sanitarnej będzie określany indywidualnie dla każdej z ulic, planowanej do utwardzenia w przyszłości, przy ścisłej współpracy Urzędu Gminy ze ZWIUK sp. z o.o.

Ponadto informuję, że realizacja ww. prac wymaga wprowadzenia zadania do budżetu Gminy Białe Błota pn. „Naprawa i remont kanalizacji sanitarnej w Łochowie” oraz zabezpieczenia środków na ten cel. Przed realizacją utwardzenia poszczególnych ulic wykonywane będą prace naprawcze na kanalizacji sanitarnej, finansowane z przedmiotowego zadania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

WÓJT

Dariusz Fundator

odebratem 01.06.2020.

